

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28, факс 54-07-41 (код 385-2)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №11
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3
т. 8-38564 21-6-82, tondipr11@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 24/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Гоноховская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору Глотова Владимира Ивановича № 24 от 8 февраля 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час. «00» мин. 26 февраля 2021 г по «11» час. «00» мин. 26 февраля 2021 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней, старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Гоноховская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района» по адресу: Алтайский край, Завьяловский р-н, с.Гилёвка, пер.Школьный, 3. совместно с: Директором МКОУ «Гоноховская СОШ Завьяловского района» Павловой Мариной Александровной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить объект защиты по адресу: с.Гилёвка, пер.Школьный, 3 источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (МКОУ "ГОНОХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА" (Гилёвский детский сад)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

го и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского районов по пожарному надзору
Фартышев Юрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.

М.Л.П.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Павлова
(подпись)

Директор МКОУ «Гоноховская СОШ Завьяловского района»

Павлова Марина Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 2021 г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07